



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków**

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikipaczkow.pl
kontakt@zwikipaczkow.pl

Paczków, dnia 09.03.2020 r.

Dotyczy ogłoszenia: 516134-N-2020

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla wody czystej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie" przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia 516134-N-2020.

1. proszę o podanie nazwy programu wizualizacyjnego (SCADA) wraz z podaniem dokładnej wersji.

=> TelWin Scada ver. 6.9.8

2. proszę o podanie ilości licencjonowanych zmiennych jakie można wykorzystać do aktualizacji aplikacji.

=> TelWin Scada jest licencjonowany ze względu na dostępne moduły komunikacyjne zgodnie z cennikiem. Preferowany protokół komunikacyjny to Modbus TCP/IP.

3. czy zamawiający udostępni hasła administracyjne do systemu nadrzędnego oraz systemu operacyjnego stacji komputerowej.

=> Zamawiający nie udostępnia danych dostępowych do systemu ze względu na bezpieczeństwa danych aplikacji jaki i samego serwera.

4. czy zamawiający jest w posiadaniu licencji umożliwiającej tworzenie aplikacji w systemie SCADA

=> Zamawiający wykorzystuje dostęp do systemu wizualizacji poprzez TelWin WebInterface i nie posiada możliwości edycji elementów systemu i możliwości ich rozbudowy.

5. proszę o podanie typów modemów (sterowników) służących do monitorowania stacji.

=> MT151 HMI v2

6. czy użytkownik udostępni kody źródłowe i hasła do modemów (sterowników).

=> Kody źródłowe oraz wszelkie dane dostępne nie zostaną udostępnione i są one do wykorzystania tylko dla administratora min. systemu wizualizacji.

Z poważaniem
Marek Kieliszek