



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwipaczkow.pl
kontakt@zwipaczkow.pl

Paczków, 21.02.2022 r.

Zgodnie z pkt. 6. "Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom", w związku z czym czy Zamawiający dopuści powierzenie części zamówienia przedmiotu umowy takie jak: mapa do celów projektowych Geodecie, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót Kosztorysantowi i inne? Jakiej części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom. Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia powierzenia części zamówienia podwykonawcy wymaga zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy?

Ad.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie wymaga zgłoszenia podwykonawcy.

Czy Zamawiający wymaga opracowania w ramach opracowania projektowego takie opracowania jak:

> - opinia geotechniczna badania podłoża gruntowego dla potrzeb zamierzenia budowlanego (jeżeli tak to w jakich odległościach powinny być wykonane odwierty)?

> - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji budowy

Ad.2 Zamawiający wymaga wykonania wszystkich niezbędnych opracowań, których efektem będzie projekt budowlany.

> 3. W treści zapytania ofertowego brak wzoru umowy jaka będzie zawarta z Wykonawcą. Proszę o publikację wzoru umowy

Ad.3 Zamawiający udostępnił projekt umowy na stronie.

> 4. Proszę o podanie parametrów istniejącego uzbrojenia wod-kan:

> - rzędne położenia dna kanalizacji sanitarnej i terenu włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz materiału w miejscu podłączenia nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej oraz średnicy istniejącej sieci wodociągowej.

Ad.4 Sieć wodociągowa wykonana z rur PE dn.110 mm, sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC dn.200 mm. Szczegółowe parametry włączenia kanalizacji sanitarnej, miejsca włączenia jak również materiały z jakich należy wykonać obie sieci Zamawiający określi w warunkach technicznych wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

> 5. Czy teren objęty opracowaniem projektowym:

> - jest objęty chroniony formami ochrony przyrody lub terenem objętym obszarem Natura 2000? Nie

> - jest objęty ochroną konserwatorską lub wpisany do rejestru zabytków? Nie

> - znajdują się tereny zamknięte? Nie